



优德通力

电泵使用说明书

SQE02509-0601
SQE03711-0701



苏州优德通力科技有限公司

安装使用说明书

目 录

一、产品概述	2
二、使用条件	2
三、型号说明	3
四、主要技术参数及配置.....	3
五、安装操作、注意事项.....	5
六、故障维护	6

非常感谢您选用本公司产品，安装使用前请详细阅读使用说明书并妥善保存。

△警告：

- 电泵在安装前，必须切断电源！
- 电泵必须有效接地，并应安装漏电保护装置！
- 严禁运转时触摸电泵！
- 严禁电泵脱水干运转！
- 严禁儿童、无行为能力人，或限制行为能力人无监护人监督（如未被教授本产品的安全使用方法及了解所涉及的危险）的情况下使用本产品。
- 用户擅自更改电泵或超出电泵使用条件运行电泵所造成的任何后果，制造商均不负任何责任。
- 泵所在的系统必须可承受最大水泵压力。

一、产品概述

小型轻污水潜水电泵，主要由电机、离心式叶轮、蜗壳、过滤底座等构成，具有出水流量大、运行平稳、叶轮不易堵塞等优点。电泵结构紧凑，操作使用方便。广泛用于积水坑抽水、城市污水处理厂排水系统、住宅区的地下蓄水池、工厂污水的排放、建筑工地、河塘抽水、农田灌溉等场合。


本产品可根据客户的需要加配浮球开关，配浮球开关后能根据液位变化，在无人看管的情况下实现水泵的自动启停控制。

二、使用条件

电泵在下列条件下正常工作：

1. 输送介质为轻污水；
2. 温度为 0°C~ +40°C；
3. 频率 50Hz，电压为单相交流 220V，电压波动范围为额定值的±10%。

三、型号说明



四、主要技术参数及配置


1. 主要技术参数

表 1


序号	型号	排水口径 (mm)	最大流量 (m ³ /h)	最高扬程 (m)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (r/min)
1	SQE02509-0601	40/32	9	5.5	250	2	2950
2	SQE03711-0701	40/32	11	6.5	370	2.3	2950

2. 性能曲线

表 2




3. 外形尺寸



五、安装操作、注意事项

1. 安装操作（浮球选配）

- a) 自动模式：将泵的电源线插头插入背负式开关插头插座，再将开关插头插入电源插座，以便自动运行。如果浮球开关移过泵顶，泵将开始运转，进行抽水工作。当水位下降到一定水平时，浮球开关将自动关闭水泵。
- b) 手动模式：泵电源线直接插到电源插座上时，泵立即开始抽水工作，当水排完时，必须立即拔掉泵的插头，否则会损坏水泵骨架油封和导致电机温度过高。



2. 注意事项

- a) 骨架油封靠水润滑。除非水泵浸在水中，否则不要操作泵，极有可能损坏骨架油封。
- b) 水泵不能排出所有的水。如果突然没有水从出水管流出，立即关闭水泵，因为此时水位可能很低，已经无法吸入水泵进口了。
- c) 电机设有自动复位热保护器。如果电机温度过高，开关会在电机损坏之前切断所有电源。当电机冷却足够时，开关将自动复位并重新启动电机。如果保护器反复跳闸，应将泵取下并检查。电压过低、延长线过长、叶轮堵塞、扬程或扬程过低、排气管堵塞或结冰等都可能导致保护器跳闸。
- 4) 泵不应安装在粘土、泥土或砂土表面。清除可能堵塞泵的小石子和砾石等杂物，保持水泵入口畅通。


- 5) 在进行维修工作前，应关闭水泵，切断电源并确保无关人员不会触动开关。严禁在水泵运转时进行检修。
- 6) 如果水泵处于霜冻环境中长时间停泵，必须将水泵及管路中的水放空，防止水泵及管路冻裂。

⚠ 警告：插座必须接地，并应安装相应漏电保护装置。

六、故障维护

1. 清理杂物

- a) 拔掉水泵的电源插头。
- b) 旋下不锈钢螺丝⑤，取下底板④及密封垫③。
- c) 用一字螺丝刀固定轴，逆时针旋转，松开叶轮②。
- d) 清除轴、叶轮、蜗壳①周围的杂物。
- e) 按照上述拆机顺序重新组装水泵。



2. 常见故障排查

故障	可能原因	应对措施
电泵不工作或启动	1.水泵没有通电 2.电机过载自动保护	1.检查电路、浮球开关 2.检查叶轮是否卡死
电泵工作但不出水或水流小	1.管道被异物堵塞 2.水泵进口被异物堵塞 3.出口阀门未充分打开 4.水位过低	1.清理管路杂物 2.检查并清理水泵进口杂物 3.打开阀门 4.将水泵放置在合适的水位高度
水泵频繁启停	1.电压不足 2.异物堵塞，运转困难 3.电机冷却不足，温度过高	1.检查电压 2.查看并清理水泵蜗壳和叶轮 3.电机裸露在空气中，散热不足，自动保护
水泵工作异响或振动大	1.轴承损坏 2.泵腔进入异物无法排出	1.更换轴承（联系售后，请勿私自拆卸） 2.检查并清理泵腔，然后重新组装水泵
水泵无法关闭	1.浮球被异物卡死，无法自由移动 2.浮球开关损坏	1.检查浮球工作区域，清除障碍物 2.更换浮球开关